CANTON DU VALAIS
KANTON WALLIS

Departement für Sicherheit, Institutionen und Sport
Dienst für zivile und militärische Sicherheit
Kantonales Feueramt
Departement für Sicherheit, Institutionen und Sport
Dienststelle für zivile Sicherheit und Militär
Kantonales Amt für Feuerwesen

PHASE 2

Bewertung der Brandgefahr historischer Specksteinöfen

Visuelle Beurteilung der Anlage, mit Temperaturmessung

Allgemeine Informationen

Kontaktdaten des Besitzers
Name:
Vorname :
Adresse:

Installation	
Adresse:	
Installation N° :	EGID n° :
Standort :	

Beurteilung der Installation

1. Bauweise / Materialien		**Wärmespuren**		**Funktionsfähig**	
Herd	☐ Aus Schamott ☐ Aus Stein			☐ ja	☐ nein
Herd Tür	☐ Aus Blech ☐ Verglast			☐ ja	☐ nein
☐ Geschlossener Sockel ☐ Belüfteter Sockel ☐ Füße	☐ RF1-dwb ☐ Aus Holz	☐ ja	☐ nein	☐ ja	☐ nein

RF1-dwb : Materialien, die dauerhaft wärmebeständig sind (Lehmziegel, Zement, Kalksandstein, Porenbeton, Beton, Stein). Gipshaltige Materialien (Alba, Fermacell, Gipskartonplatten usw.) werden mit brennbaren Materialien gleichgesetzt und müssen entsprechend behandelt werden.

2. Umgebung des Ofens	Materialien	Temperatur: Oberfläche des Ofens	Temperatur : Umgebungs-Materialien	Funktionsfähig	
Boden unter dem Ofen	☐ RF1-dwb ☐ Brennbar			☐ ja	☐ nein
Boden vor dem Ofen	☐ RF1-dwb ☐ Brennbar			☐ ja ☐ ja	☐ nein ☐ nein
Wände parallel zur Oberfläche des Ofens	☐ RF1-dwb ☐ Brennbar			☐ ja	☐ nein
Wände senkrecht zur Oberfläche des Ofens	☐ RF1-dwb ☐ Brennbar			☐ ja	☐ nein
Wände auf der Rückseite des Ofens	☐ RF1-dwb ☐ Brennbar			☐ ja	☐ nein
Decke über dem Ofen	☐ RF1-dwb ☐ Brennbar			☐ ja	☐ nein

Die Temperatur von brennbaren oder nicht dauerhaft wärmebeständigen Materialien darf unter keinen Umständen 85 °C überschreiten. Generell sollte die Temperatur an der Oberfläche des Kaminofens 100 °C nicht überschreiten. Maßgeblich für die Beurteilung ist die Temperatur der brennbaren Materialien in der Nähe des Ofens.

Bemerkungen / Beobachtungen
_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____

3. Allgemeiner Zustand, Überblick	**Bemerkungen und Beobachtungen**	**Funktionsfähig**	
Rauchabzug		☐ ja	☐ nein
Verbindungsrohr		☐ ja	☐ nein
Luftzufuhr		☐ ja	☐ nein
Weitere Bemerkung		☐ ja	☐ nein

Ergebnis	
Ist die Installation nutzbar?	☐ Ja, der Specksteinofen hat keine sichtbare Mängel und kann benutzt werden. ☐ Nein, der Specksteinofen weist einen oder mehrere Mängel auf, die eine Brandgefahr verursachen können. Eine zusätzliche Bewertung mit Stichproben muss durchgeführt werden (Phase 3).

Datum der Beurteilung: _____

Name des Kontrolleurs : _____ Unterschrift :

Kenntnisnahme durch den Eigentümer ☐ ja ☐ nein Unterschrift :