



CANTON DU VALAIS
KANTON WALLIS

Département des finances, des institutions et de la santé
Service de la consommation et affaires vétérinaires

Departement für Finanzen, Institutionen und Gesundheit
Dienststelle für Verbraucherschutz und Veterinärwesen

DIENSTSTELLE FÜR VERBRAUCHERSCHUTZ



VETERINÄRWESEN

REINIGUNG UND DESINFEKTION
VON RESERVOIR
V 1.1

1. REINIGUNG

Reinigung des Reservoirs durch Bürsten und Waschen der Wände, der Decke und des Bodens, sowie deren anschliessendes gründliches Abspülen (das Spülwasser muss abgeleitet werden).

Nach der Reinigung sind die Schliessvorrichtungen und die Metallteile mit einer für Trinkwasser-Reservoirs zugelassenen Farbe zu streichen.

2. DESINFEKTION

- ◆ Das Reservoir zur Hälfte füllen, anschliessend die Auslaufventile schliessen.
- ◆ Pro m³ Wasser, 2 dl Javel-Lauge hinzufügen (13-15 % iges Natriumhypochlorit).
- ◆ Das Reservoir vollständig auffüllen und das Wasser der Fassungen ableiten.
- ◆ Mindestens 2 Stunden einwirken lassen.
- ◆ Anschliessend die Verteilnetzventile öffnen, und alle Leitungen mit Hilfe der Hydranten gut durchspülen.

Für weitere Auskünfte : Tél. 027 606 49 56

**Wir bitten Sie, uns diese Anweisung datiert und unterzeichnet
zuzufaxen, sobald die Reinigungsarbeiten ausgeführt sind.
(027 606 49 54)**

Gemeinde:

Datum:

Unterschrift: